

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

результатов замеров потребления и генерации реактивной мощности

за 21.06.17 г.

(число, месяц, год)

по АО "ЕЗСМ"

(наименование предприятия, ведомственная принадлежность, отрасль)

Часы суток	Почасовое потребление реактивной мощности, кВАр	Почасовая генерация реактивной мощности, кВАр
1	2	3
00.00 - 01.00	43	0
01.00 - 02.00	42	0
02.00 - 03.00	40	0
03.00 - 04.00	40	0
04.00 - 05.00	37	0
05.00 - 06.00	41	0
06.00 - 07.00	40	0
07.00 - 08.00	54	0
08.00 - 09.00	66	0
09.00 - 10.00	78	0
10.00 - 11.00	97	0
11.00 - 12.00	43	0
12.00 - 13.00	42	0
13.00 - 14.00	68	0
14.00 - 15.00	97	0
15.00 - 16.00	92	0
16.00 - 17.00	71	0
17.00 - 18.00	46	0
18.00 - 19.00	48	0
19.00 - 20.00	53	0
20.00 - 21.00	55	0
21.00 - 22.00	52	0
22.00 - 23.00	54	0
23.00 - 24.00	52	0
Реактивная электроэнергия за сутки, кВАр·час	1351	0

Главный энергетик
(лицо, ответственное за электрохозяйство)

Рычков С.А.

(Ф. И. О.)

(подпись)

Руководитель предприятия

Сабивчак В.Ф.

(Ф. И. О.)

(подпись)

М.П.

Указание к заполнению ведомости.

В графах второй и третьей, при наличии нескольких приборов учета электроэнергии, показывать

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

результатов замеров активной электрической нагрузки

за _____ 21.06.17 г.

(число, месяц, год)

ПО _____ АО "ЕЗСМ"

(наименование предприятия, ведомственная принадлежность, отрасль)

Часы суток	Почасовая активная нагрузка, кВт
00.00 - 01.00	192
01.00 - 02.00	168
02.00 - 03.00	168
03.00 - 04.00	168
04.00 - 05.00	168
05.00 - 06.00	144
06.00 - 07.00	168
07.00 - 08.00	216
08.00 - 09.00	288
09.00 - 10.00	312
10.00 - 11.00	312
11.00 - 12.00	312
12.00 - 13.00	264
13.00 - 14.00	288
14.00 - 15.00	312
15.00 - 16.00	312
16.00 - 17.00	264
17.00 - 18.00	216
18.00 - 19.00	240
19.00 - 20.00	240
20.00 - 21.00	264
21.00 - 22.00	312
22.00 - 23.00	264
23.00 - 24.00	216
Потребление электроэнергии за сутки, кВт·час	5808

Главный энергетик

Рычков С.А.

(лицо, ответственное за электрохозяйство)

(Ф. И. О.)

(подпись)

Руководитель предприятия

Сабивчак В.Ф.

м.п.

(Ф. И. О.)

(подпись)

Указание к заполнению ведомости.

В графе "Почасовая активная нагрузка", при наличии нескольких приборов учета электроэнергии, показывать суммарную величину нагрузки потребителя в целых числах.

ПРОТОКОЛ ЗАМЕРОВ
суточной активной электрической нагрузки

за 21.06.2017 г.
(число, месяц, год)

АО "Евпаторийский ЗСМ"
(наименование предприятия)

Часы замеров	Счетчики активной энергии (собственное производство)												Суммарная нагрузка собственного производства, кВт	Счетчики активной энергии (субпотребитель 1)						Суммарная нагрузка субпотребителя 1, кВт	Счетчики активной энергии (субпотребитель 2)						Суммарная нагрузка субпотребителя 2, кВт	Суммарная нагрузка субпотребителей, кВт	Суммарная нагрузка в целом по предприятию, кВт
	ПС 35/6кВ "Мамайская" ф-6			номер ТП			номер ТП			номер ТП				ПС 35/6кВ "Мамайская" ф-11			номер ТП				ПС 35/6кВ "Мамайская" ф-12			номер ТП					
	тип счетчика СТКЗ			тип счетчика			тип счетчика			тип счетчика				тип счетчика ЦЭ6850М			тип счетчика				тип счетчика СЕ 303			тип счетчика					
	показани я	разни- ца	нагрузка	показа ния	разни- ца	на- груз- ка	показа ния	разни- ца	на- груз- ка	показа ния	разни- ца	на- груз- ка		показа ния	разни- ца	нагруз- ка	показа ния	разни- ца	нагруз- ка		показа ния	разни- ца	нагруз- ка	показа ния	разни- ца	нагруз- ка			
0	12033,06											0							0	2818,84	0	0			0	0			
1	12033,14	0,08	192									192							0	2818,90	0,06	36			36	36			
2	12033,21	0,07	168									360							0	2818,96	0,06	36			72	72			
3	12033,28	0,07	168									528							0	2819,02	0,06	36			108	108			
4	12033,35	0,07	168									696							0	2819,08	0,06	36			144	144			
5	12033,42	0,07	168									864							0	2819,13	0,05	30			174	174			
6	12033,48	0,06	144									1008							0	2819,15	0,02	12			186	186			
7	12033,55	0,07	168									1176							0	2819,16	0,01	6			192	192			
8	12033,64	0,09	216									1392							0	2819,22	0,06	36			228	228			
9	12033,76	0,12	288									1680							0	2819,28	0,06	36			270	270			
10	12033,89	0,13	312									1992							0	2819,35	0,07	42			330	330			
11	12034,02	0,13	312									2304							0	2819,45	0,10	60			390	390			
12	12034,15	0,13	312									2616							0	2819,55	0,10	60			444	444			
13	12034,26	0,11	264									2880							0	2819,64	0,09	54			486	486			
14	12034,38	0,12	288									3168							0	2819,71	0,07	42			528	528			
15	12034,51	0,13	312									3480							0	2819,78	0,07	42			564	564			
16	12034,64	0,13	312									3792							0	2819,84	0,06	36			600	600			
17	12034,75	0,11	264									4056							0	2819,90	0,06	36			612	612			
18	12034,84	0,09	216									4272							0	2819,92	0,02	12			624	624			
19	12034,94	0,10	240									4512							0	2819,94	0,02	12			636	636			
20	12035,04	0,10	240									4752							0	2819,96	0,02	12			648	648			
21	12035,15	0,11	264									5016							0	2819,98	0,02	12			678	678			
22	12035,28	0,13	312									5328							0	2820,03	0,05	30			714	714			
23	12035,39	0,11	264									5592							0	2820,09	0,06	36			750	750			
24	12035,48	0,09	216									5808							0	2820,15	0,06	36			786	786			

Главный энергетик
(лицо, ответственное за электрохозяйство)

Руководитель предприятия

М.П.

Рычков С.А.

(Ф И О)

Сабивчак В.Ф.

(Ф И О)

(подпись)

(подпись)

ПРОТОКОЛ ЗАМЕРОВ

суточной активной электрической нагрузки

за 21.06.2017 г.

АО "Евпаторийский ЗСМ"

(число, месяц, год)

(наименование предприятия)

Часы замеров	Счетчики активной энергии (собственное производство)												Суммарная нагрузка собственного производства, кВт	Счетчики активной энергии (субпотребитель 1)						Суммарная нагрузка субпотребителя 1, кВт	Счетчики активной энергии (субпотребитель 2)						Суммарная нагрузка субпотребителя 2, кВт	Суммарная нагрузка субпотребителей, кВт	Суммарная нагрузка в целом по предприятию, кВт
	номер ТП			номер ТП			номер ТП			номер ТП				ТП №10 "К"			ТП №12"К"				номер ТП			номер ТП					
	тип счетчика			тип счетчика			тип счетчика			тип счетчика				тип счетчика EMS 132.00.1			тип счетчика EMS 132.00.1				тип счетчика			тип счетчика					
	№			№			№			№				№ 217379			№ 197151				№			№					
	Кі Ku			Кі Ku			Кі Ku			Кі Ku				Кі 80 Ku 1			Кі 120 Ku 1				Кі Ku			Кі Ku					
Красч			Красч			Красч			Красч			Красч 80			Красч 120			Красч			Красч								
показан	разни-	на-груз-	показ	разни-	на-	показа	разни-	на-	показа	разни-	на-	показан	разни-	нагруз-	показан	разни-	нагруз-	показан	разни-	нагруз-	показан	разни-	нагруз-						
ия	ца	ка	ания	ца	груз-	ния	ца	груз-	ния	ца	груз-	ия	ца	-ка	ия	ца	-ка	ия	ца	-ка	ия	ца	-ка						
0												5684,5	0	0	4448,3	0	0	0						0					
1												5685,1	0,6	48	4448,9	0,6	72	120						120					
2												5685,7	0,6	48	4449,3	0,4	48	96						216					
3												5686,3	0,6	48	4449,6	0,3	36	84						300					
4												5686,9	0,6	48	4450,0	0,4	48	96						396					
5												5687,5	0,6	48	4450,4	0,4	48	96						492					
6												5687,9	0,4	32	4450,7	0,3	36	68						560					
7												5688,6	0,7	56	4451,3	0,6	72	128						688					
8												5689,5	0,9	72	4451,8	0,5	60	132						820					
9												5690,4	0,9	72	4452,7	0,9	108	180						1000					
10												5691,3	0,9	72	4453,3	0,6	72	144						1144					
11												5692	0,7	56	4453,9	0,6	72	128						1272					
12												5692,7	0,7	56	4454,5	0,6	72	128						1400					
13												5693,5	0,8	64	4455,1	0,6	72	136						1536					
14												5694,5	1	80	4455,6	0,5	60	140						1676					
15												5695,6	1,1	88	4456,3	0,7	84	172						1848					
16												5696,1	0,5	40	4457,0	0,7	84	124						1972					
17												5696,7	0,6	48	4457,5	0,5	60	108						2080					
18												5697,6	0,9	72	4458,1	0,6	72	144						2224					
19												5698,6	1	80	4458,8	0,7	84	164						2388					
20												5699,6	1	80	4459,4	0,6	72	152						2540					
21												5700,6	1	80	4460,2	0,8	96	176						2716					
22												5701,7	1,1	88	4461,1	0,9	108	196						2912					
23												5702,8	1,1	88	4461,9	0,8	96	184						3096					
24												5703,8	1	80	4462,5	0,6	72	152						3248					

Главный энергетик

Рычков С.А.

(лицо, ответственное за электрохозяйство)

(Ф И О)

(подпись)

Руководитель предприятия

Сабивчак В.Ф.

М.П.

(Ф И О)

(подпись)