

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

результатов замеров потребления и генерации реактивной мощности

за 20.12.17 г.

(число, месяц, год)

по АО "ЕЗСМ"

(наименование предприятия, ведомственная принадлежность, отрасль)

Часы суток	Почасовое потребление реактивной мощности, кВАр	Почасовая генерация реактивной мощности, кВАр
1	2	3
00.00 - 01.00	86	0
01.00 - 02.00	79	0
02.00 - 03.00	31	0
03.00 - 04.00	32	0
04.00 - 05.00	33	0
05.00 - 06.00	27	0
06.00 - 07.00	14	0
07.00 - 08.00	71	0
08.00 - 09.00	130	0
09.00 - 10.00	133	0
10.00 - 11.00	146	0
11.00 - 12.00	105	3
12.00 - 13.00	114	0
13.00 - 14.00	104	0
14.00 - 15.00	80	0
15.00 - 16.00	109	0
16.00 - 17.00	137	0
17.00 - 18.00	53	0
18.00 - 19.00	51	0
19.00 - 20.00	56	0
20.00 - 21.00	55	0
21.00 - 22.00	42	0
22.00 - 23.00	43	0
23.00 - 24.00	45	0
Реактивная электроэнергия за сутки, кВАр·час	1776	3

Главный энергетик
(лицензионное удостоверение за электроэнергетику)

Литвиненко А.Н.
(Ф. И.О.)


(подпись)

Руководитель предприятия

Сабивчак В.Ф.
(Ф. И.О.)


(подпись)

Указание к заполнению ведомости.

В графах второй и третьей, при наличии нескольких приборов учета электроэнергии, показывать



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

результатов замеров активной электрической нагрузки

за 20.12.17 г.

(число, месяц, год)

ПО АО "ЕЗСМ"

(наименование предприятия, ведомственная принадлежность, отрасль)

Часы суток	Почасовая активная нагрузка, кВт
00.00 - 01.00	288
01.00 - 02.00	264
02.00 - 03.00	264
03.00 - 04.00	264
04.00 - 05.00	288
05.00 - 06.00	264
06.00 - 07.00	312
07.00 - 08.00	360
08.00 - 09.00	528
09.00 - 10.00	576
10.00 - 11.00	600
11.00 - 12.00	480
12.00 - 13.00	312
13.00 - 14.00	336
14.00 - 15.00	336
15.00 - 16.00	384
16.00 - 17.00	456
17.00 - 18.00	408
18.00 - 19.00	432
19.00 - 20.00	432
20.00 - 21.00	408
21.00 - 22.00	408
22.00 - 23.00	360
23.00 - 24.00	312
Потребление электроэнергии за сутки, кВт·час	9072

Главный энергетик

Литвиненко А.Н.

(лицо, ответственное за электрохозяйство)

(Ф. И. О.)

(подпись)

Руководитель предприятия

Сабивчак В.Ф.

(Ф. И. О.)

(подпись)

Указание к заглавию ведомости

В графе "Почасовая активная нагрузка", при наличии нескольких приборов учета электроэнергии, показывать суммарную величину нагрузки потребителя в целых числах.